

Приложение № 1 к протоколу № 2/6-14

Дата и время начала измерений: 25.1.2014 16:55:42

Дата и время конца измерений: 26.1.2014 0:31:19

Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты Δf

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, Гц	Нормативное значение, Гц	T ₁ , с	T ₂ , с
Δf_n	-0,036	-0,4		0
$\Delta f_в$	0,028	0,4		0
$\Delta f_{нм}$	-0,029	-0,2	0	
$\Delta f_{нб}$	0,016	0,2	0	

Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения δU

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, %	Нормативное значение, %	T ₁ , с	T ₂ , с
δU_n	-21,4	-10		264
$\delta U_в$	1,4	10		0
$\delta U_{нм}$	-18,3	-5	115	
$\delta U_{нб}$	1,4	5	0	

Результаты испытаний электрической энергии по временному перенапряжению

Количество случаев перенапряжения	0
Суммарная длительность перенапряжения, с	0
Максимальное значение коэффициента перенапряжения, отн.ед.	0
Максимальная длительность перенапряжения, с	0

Результаты испытаний электрической энергии по провалам напряжения

Количество случаев провалов напряжения	4017
Суммарная длительность провалов напряжения, с	2209.717
Максимальная глубина провала напряжения, %.	99
Максимальная длительность провала напряжения, с	59.661

Результаты измерений электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности напряжения

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, %	T ₁ , с	T ₂ , с	Нормативное значение, %
$K_{U_в}$	2,16	0,00	X	8
$K_{U_{нб}}$	4,63	X	0,00	12

Результаты измерений электрической энергии по коэффициенту n-ой гармонической составляющей напряжения

n	Результат измерения				Нормативное значение	
	$K_{U(n)в}, \%$	$K_{U(n)нб}, \%$	$T_1, с$	$T_2, с$	$K_{U(n)нд}, \%$	$K_{U(n)гд}, \%$
2	0,00	1,37	0,00	0,00	2,00	3,00
3	2,01	4,36	0,00	0,00	5,00	7,50
4	0,27	0,64	0,00	0,00	1,00	1,50
5	0,62	1,23	0,00	0,00	6,00	9,00
6	0,09	0,26	0,00	0,00	0,50	0,75
7	0,41	0,57	0,00	0,00	5,00	7,50
8	0,10	0,15	0,00	0,00	0,50	0,75
9	0,61	0,70	0,00	0,00	1,50	2,25
10	0,10	0,19	0,00	0,00	0,50	0,75

** Примечание:*

Список обозначений и сокращений, которые использованы в дополнении:

Δf_n – нижнее значение отклонения частоты;

Δf_v – верхнее значение отклонения частоты;

$\Delta f_{нм}$ – наименьшее значение отклонения частоты;

$\Delta f_{нб}$ – наибольшее значение отклонения частоты;

δU_n – нижнее значение установившегося отклонения напряжения;

δU_v – верхнее значение установившегося отклонения напряжения;

$\delta U_{нм}$ – наименьшее значение установившегося отклонения напряжения;

$\delta U_{нб}$ – наибольшее значение установившегося отклонения напряжения;

T_1 – время превышения показателя качества электроэнергии нормально допустимых норм;

T_2 – время превышения показателя качества электроэнергии гранично допустимых норм;

отн.ед. – относительные единицы;

$K_{Uв}$ – верхнее значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения;

$K_{Uнб}$ – наибольшее значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения;

n – номер гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)в}$ – верхнее значение коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)нб}$ – наибольшее значение коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)нд}$ – нормально допустимые значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)гд}$ – гранично допустимые значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

Инженер-испытатель _____

Техник-испытатель _____

Дата: «29» января 2014 г.

График частоты, Гц

График частоты,
Гцнапряжения,В




График действующего напряжения, В

График діючої напруги
,Вцнапряження,В

